

Heat Trace Ltd, Mere's Edge, Chester Road
Helsby, Frodsham, Cheshire, WA6 0DJ, U.K.
Telephone : +44 (0)1928 726 451
Facsimile : +44 (0)1928 727 846
<http://www.heat-trace.com>

**EU Prohlášení o shodě Heat
Trace Ltd**

Společnost Heat Trace prohlašuje na svou vlastní zodpovědnost, že níže uvedené produkty jsou v souladu s příslušnými ustanoveními následujících evropských směrnic:

2014/34/EU	Směrnice (ATEX)
2014/35/EU	Směrnice pro nízké napětí
2014/30/EU	Směrnice o EMK

FSE-C, FSE-CT, FSE-CF Self Regulating Heating Cables

Označení zařízení musí obsahovat následující:



II 2GD

Ex e IIC T4 Gb

Použitelné pro jmenovité napětí 230V do výkonu 45 W/m až do max. 277V

Ex tb IIIC T135 °C Db IP67

Důkazem toho je soulad s následujícími normami:

**EC Osvědčení o přezkoušení typu CML 19ATEX3379 číslo 0 ze dne 9. Prosince 2019
Oznámení o zajištění kvality CML ATEXQ12547 ze dne 16. července 2019**

Oznámený subjekt pro kontrolu výroby je:

**CML Certifikační služba (2776)
Hoogoorddreef 15,
Amsterdam, 1101 BA,
The Netherlands**

Dodržování základních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví osob bylo posouzeno s ohledem na následující normy:

**EN 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
EN 60079-30-1:2007**

13. Ledna 2020

J. O'Connor

Director Of Technology & Vice Chairman
Heat Trace Ltd.

ECDOC/TECH05 ISSUE 7/200916

