

Heat Trace Ltd, Mere's Edge, Chester Road
Helsby, Frodsham, Cheshire, WA6 0DJ, U.K.
Telephone : +44 (0)1928 726 451
Facsimile : +44 (0)1928 727 846
<http://www.heat-trace.com>

**EU Prohlášení o shodě Heat
Trace Ltd**

Společnost Heat Trace prohlašuje na vlastní odpovědnost, že níže uvedené produkty jsou v souladu s příslušnými ustanoveními dle následujících směrnic:

2014/34/EU	Směrnice (ATEX)
2014/35/EU	Směrnice pro nízké napětí
2014/30/EU	Směrnice o EMK

FSU-C/N, FSU-CF/NF

Samoregulační topné kabely

Označení zařízení musí obsahovat následující:

 II 2GD

Ex e IIC T3 Gb

Ex t IIIC T200 °C Db

Platí pro výrobky s jmenovitým napětím do 75W / m

Ex e IIC T2 Gb

Ex t IIIC T300 °C Db

Platí pro výrobky s jmenovitým napětím do 75W / m

Důkazem toho je soulad s následujícími normami:

EC Osvědčení o přezkoušení typu CML 19ATEX3385 číslo 0 ze dne 9. prosince 2019

Oznámení o zajištění kvality CML 19ATEXQ12547 ze dne 16. července 2019

Oznámený subjekt pro kontrolu
výroby je:

**CML Certifikační služba (2776)
Hoogoorddreef 15,
Amsterdam, 1101 BA,
The Netherlands**

Dodržování základních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví osob bylo posouzeno s ohledem na následující normy:

**EN 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
EN 60079-30-1:2007**

13. Ledna 2020



J. O'Connor
Director Of Technology & Vice Chairman
Heat Trace Ltd

ECDOC/TECH11 ISSUE 9/200916

