

**EU Prohlášení o shodě Heat
Trace Ltd**

Společnost Heat Trace prohlašuje na vlastní odpovědnost, že níže uvedené produkty jsou v souladu s příslušnými ustanoveními dle následujících směrnic:

2014/34/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Směrnice (ATEX)
Směrnice s nízkým napětím
Směrnice o EMK

FSUw-C/N, FSUw-CF/NF

Označení zařízení musí obsahovat následující:

Samoregulační topné kabely



Ex e IIC T2 Gb

Ex t IIIC T300 °C Db

Důkazem toho je soulad s následujícími normami:

EC Osvědčení o přezkoušení typu CML 19ATEX3386 číslo 0 ze dne 9 prosince 2019

Oznámení o zajištění kvality CML ATEXQ12547 ze dne 16 července 2019

Oznámený subjekt pro kontrolu výroby je
CML Certifikační služba (2776)
Hoogoorddreef 15,
Amsterdam, 1101 BA,
The Netherlands

Dodržování základních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví osob bylo posouzeno s ohledem na následující normy:

EN 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
EN 60079-30-1:2007

13.Ledna 2020

J. O'Connor
Director Of Technology & Vice Chairman
Heat Trace Ltd